

Bestyrelsens Beretning 2024.

Vi er 585 forbruger af Gørløse Vandværk, vi leverede 60.000 m³ vand i 2024

I 2023 blev der brugt 63.000 m³, så vi har brugt 3.000 m³ mindre i 2024.

Vi har i årets løb haft følgende sager.

April : Udskiftning af stophane på vinkelvænger.

Maj : Der blev lagt fibernet ind på vandværket.

Juli : 20 juli kl. 19.00 Nedbrud på vandværket, alarmen siger at vores
2. vandtanke under vandværket er tomme, derfor lukker vandværket ned.
Men der var vand i tankene, det var en fejl i styringen af Blue Control.

December: Har vi 3 nedbrud på vandværket. 13.12 - 16.12 - 28.12.

Vores sikkerhedsrelæer slår fra, elektrikerer har målt for høj spænding
I strømmen, derfor slår sikkerhedsrelæerne fra.

Vi undersøger nu om, der skal monteres noget der kan tage den høje spænding.

Vores elektriker taler med Ørsted, der er vores leverandør af strøm.

Udstykningen på Maglekær, har vi ikke hørt fra men Maglekærgård er blevet revet
ned, så der kommer nok til at ske noget i 2025.

Vores vandmåler er nu så gamle, at vi starter på en udskiftning.

Det er besluttet at vi skal have nye elektroniske vandmåler, der kan fjernaflæses
fra Vandværkskontoret, det vil nok tage nogle år før alle har fået skiftet måler.

Vi har også bestilt et kemikaliefrit afkalkningsanlæg til vandværket, håber at vi kan få styr
på kalken i vores vand, til glæde for os alle.

Takstbladet for 2025, der har vi holt samme priser som i 2024.